

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д. 5;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией...

Луковенко С. Л.

«27» ноября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0035003-25

дата выдачи протокола 27 ноября 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода распределительная сеть холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 24.11.2025 13:10:00

Дата и время доставки пробы: 24.11.2025 16:20:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.
Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.
Первомайская 1

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №2610-ASK-ИЛЦ-АО от 24.11.2025

Код пробы (образца): ABF0032535-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Номер партии: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед.изм.): 2 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда, стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Н23-42990093; Н23-42990094, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Челтыгмашева Т.М., Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5:2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	2196	05.11.2026
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1817	04.05.2026
4	Термостат воздушный ТСвЛ-80 «Касимов»	29	2186	05.11.2026
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300	2099	1651	05.03.2026
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
8	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
9	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
10	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 24.11.2025 17:10:00

Дата окончания исследования пробы: 27.11.2025 8:45:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	2,0±0,6	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 24.11.2025 16:40:00

Дата окончания исследования пробы: 26.11.2025 10:51:57

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:409; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия". Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
 Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
 М.Жукова, д. 5;
 650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д. 5, пом. 1Н
 телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
 паразитологической лабораторией...

Луковенко С. Л.

«27» ноября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0035004-25

дата выдачи протокола 27 ноября 2025 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода распределительная сеть холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 24.11.2025 13:30:00

Дата и время доставки пробы: 24.11.2025 16:20:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с.
Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ,
Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул.
Курганная

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 669-ASK-ИЛЦ от 22.12.2024

Акт отбора: №2610-ASK-ИЛЦ-АО от 24.11.2025

Код пробы (образца): ABF0032536-25-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Номер партии: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед.изм.): 2 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда, стеклосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Н23-42990093; Н23-42990094, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Челтыгмашева Т.М., Лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237 - 2014 (ISO 5667-5-2006) раздел 4;

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	2196	05.11.2026
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1817	04.05.2026
4	Термостат воздушный ТСвЛ-80 «Касимов»	29	2186	05.11.2026
5	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/03-03-2025/414272419	02.03.2026
6	Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300	2099	1651	05.03.2026
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	1657	05.03.2026
8	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
9	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
10	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36±2) °C	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, раздел X

Дата начала исследования пробы: 24.11.2025 17:15:00

Дата окончания исследования пробы: 27.11.2025 8:50:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	2,0±0,6	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 24.11.2025 16:40:00

Дата окончания исследования пробы: 26.11.2025 10:52:23

Врио заведующего лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:410; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Коваленко А.Ю.

Дата: 2 декабря 2025 г.

Регистрационный № 9695-АБ-ЭЗ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН/КПП: 1905010889/, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №167-АВФ-ОИ от 24.03.2025 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

- №АВФ0035003-25 от 27.11.2025
- №АВФ0035004-25 от 27.11.2025

4. Заключение:

- №АВФ0035003-25 от 27.11.2025

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Отсутствие в 100	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °С	Не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	Отсутствие в 100	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	Отсутствие в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
5	Колифаги	Отсутствие в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2	0	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	0	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	2,0±0,6	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из распределительной сети по исследованным показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III (таблица 3.1), (таблица 3.5).

- №АВФ0035004-25 от 27.11.2025

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Отсутствие в 100	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
2	Общее микробное число / ОМЧ (36+-2) °C	Не более 50	0	КОЕ/см ³
3	Escherichia coli / E.Coli	Отсутствие в 100	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
4	Энтерококки	Отсутствие в 100	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³
5	Колифаги	Отсутствие в 100	не обнаружено в 100 см ³	БОЕ/100 см ³


Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	не более 2	0	баллы
2	запах при 60 град.С	не более 2	0	баллы
3	привкус	не более 2	0	баллы
4	цветность	не более 20	2,0±0,6	град.
5	мутность (по формазину)	не более 2,6	менее 1,0	ЕМФ

Проба холодной питьевой воды из распределительной сети по исследованным показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл. III (таблица 3.1), (таблица 3.5).

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене



Озерова А.И.

Ф.И.О

Технический руководитель ОИ



Межников С. В.

Ф.И.О

