

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д. 5;
6550017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д. 5, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«07» апреля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ABF0009302-26

дата выдачи протокола 07 апреля 2026 г.

Наименование образца испытаний: питьевая вода распределительная сеть холодная

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РХ в Аскизском р-не"

Дата и время отбора пробы: 02.04.2026 11:00:00

Дата и время доставки пробы: 02.04.2026 18:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель, контактные данные: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Пахтас" Кызласского сельсовета, ИНН:1905010889, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, 1

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская 1

План на отбор проб, проведение измерений, проведение исследований: 76-ASK-ИЛЦ от 12.12.2026

Акт отбора: №653-ASK-ИЛЦ-АО от 02.04.2026

Код пробы (образца): ABF0008869-26-005

Изготовитель: Сведения отсутствуют

Дата изготовления: Сведения отсутствуют

Номер партии: Сведения отсутствуют

Объем партии: Сведения отсутствуют

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда, стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: H23-42991557; H23-42991558, пломба не нарушена.

Отобрано/доставлено (Ф.И.О., должность): Таскаракова Т.А., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006)* раздел 4; ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006);

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Условия проведения испытаний: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Катышева А.Н.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/6НБ	10458	поверка не требуется	---
2	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	2196	05.11.2026
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5542	1817	04.05.2026
4	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	323	2318	29.01.2027
5	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/17-04-2025/426016961	16.04.2026
6	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/07-05-2025/430973580	06.05.2027
7	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---
8	Баня водяная 6-ти гнездовая модель ПЭ-4300	2099	2393	04.03.2027
9	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/02-03-2026/507829060	01.03.2027

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ ОКБ в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общее микробное число / ОМЧ (36±2) °C	0	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
3	Escherichia coli / E.Coli	КОЕ E.coli в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ энтерококков в 100 см ³ не обнаружено	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Дата начала исследования пробы: 02.04.2026 18:45:00

Дата окончания исследования пробы: 06.04.2026 14:10:00

Врио заведующего лабораторией

Каплярова И.Г.

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	3 (винный)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	3 (винный)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	6±2	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность (по формазину)	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 02.04.2026 18:10:00

Дата окончания исследования пробы: 03.04.2026 11:13:06

Врио заведующего лабораторией

Андреева О.В.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:135; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-ABF-02-11-03-2022;

Результаты лабораторных исследований относятся только к исследуемым объектам прошедшим испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Отклонения или исключения из методов исследований отсутствуют.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА